



Газовый котел WOLF CNG

**Газовый отопительный котел с атмосферной горелкой
серии «Линия комфорта»**

Инструкция по монтажу

Содержание

Содержание	Стр.
Указания по технике безопасности	3
Стандарты и предписания	4
Газовый отопительный котел с атмосферной горелкой	5
Руководство по монтажу	6
Монтаж	7
Установка котла на цоколе	8-9
Монтаж бойлера из высоколегированной стали	10-11
Установка котла на бойлере	12-13
Система соединений	14
Подключение воды	15
Заполнение и слив воды	16
Подключение газа и трубы отходящих газов	17
Подключение питания	18
Комбинированный газовый клапан	19
Переоснащение котла для экспл. с другими видами газа	20
Ввод в эксплуатацию	21
Технические характеристики и габаритные размеры	22-25
Техобслуживание	26
Устранение неисправностей	27

Опубликовано TopClimat

Указания по технике безопасности

Общие сведения

Перед проведением работ по монтажу, вводу в эксплуатацию или техобслуживанию, обслуживающий персонал должен прочитать данную инструкцию.

Необходимо соблюдать все параметры, указанные в данной инструкции.

При нарушении инструкции по монтажу, утрачивается право на гарантийное обслуживание фирмой WOLF.

Указательные знаки

В данной инструкции по монтажу используются следующие указательные знаки и надписи:



Несоблюдение указаний, выделенных данным знаком, опасно для здоровья и жизни людей.

Внимание

Несоблюдение указаний, выделенных данной надписью, может привести к повреждению отопительного котла.

В дополнение к инструкции по монтажу предусмотрены инструкции по управлению и эксплуатации, а также указания на наклейках, которые также необходимо соблюдать.

Указания по технике безопасности

- К работам по монтажу, вводу в эксплуатацию и техобслуживанию отопительного котла допускается только квалифицированный персонал.
- К работам над электрической частью отопительного котла (например устройствам регулирования), согласно DIN EN 50110-1 допускаются только квалифицированные электрики.
- При проведении электромонтажных работ следует руководствоваться предписаниями VDE/OVE и местными нормами и предписаниями.
- Эксплуатация отопительного котла разрешается только в диапазоне мощности, заданном в технической документации фирмы WOLF.
- Применение отопительного котла в соответствии с назначением подразумевает его исключительное использование в водяных системах отопления, согласно DIN 4751.
- Запрещается снимать, переключать или каким-либо другим образом выводить из работы предохранительные и контрольные устройства.
- Эксплуатация котла разрешается только в технически исправном состоянии. Все повреждения и неисправности, которые отрицательным образом сказываются или могут сказаться на безопасности работы, должны быть незамедлительно устранены специалистами.
- При замене поврежденных частей и компонентов разрешается использовать только оригинальные запасные части фирмы WOLF.

Опубликовано TopClimat

Стандарты и предписания

Нормы и предписания

- Отопительные котлы, описанные в данной инструкции по монтажу, являются котлами, работающими в низкотемпературном режиме согласно предписаний HeizAnlV и 92/42/EWG (КПД котлов водяного отопления).
- Настоящая инструкция должна храниться в легко доступном для обслуживающего персонала месте (непосредственно в помещении, где установлен котел) . Всю дополнительную сопроводительную документацию необходимо сложить в прозрачную папку и сохранить.
- Котлы типа B_n разрешается устанавливать вне здания или в здании в помещениях, не смежных с жилыми, и оснащенных соответствующей системой вентиляции, имеющей выход в атмосферу.
- При монтаже котла в квартирах или аналогичных помещениях, необходимо дополнительно установить устройство контроля отходящих газов (тип B_{11BS}).
- Монтаж и эксплуатация отопительных котлов разрешается только в помещениях и котельных, удовлетворяющих требованиям местных органов пожарной безопасности.
- Перед установкой газового котла Wolf необходимо получить разрешение органов технадзора. Необходимо выполнять соответствующие общестроительные и отраслевые предписания по проводке газа (TRGI/DVGW - рабочий листок G 600) и по проводке сжиженного газа (TRF).
- Для обеспечения надежной и экономичной работы системы отопления, необходимо один раз в год проводить ревизию и чистку котла. К проведению таких работ допускается только специалист сервисной службы. При чистке помещения котельной отопительный котел следует выключить.


Фирма WOLF рекомендует заключить договор на техобслуживание.

Газовый отопительный котел с атмосферной горелкой


Газовый отопительный котел с атмосферной горелкой

изготовлен в соответствии с DIN EN 303, директивами ЕС 90/396/ EWG (Газовое оборудование), 73/23/EWG (Директивы по оборудованию низкого напряжения), 89/336/EWG (Директивы по электромагнитной совместимости), 92/42/EWG (КПД котлов водяного отопления) и 93/68/EWG (Директивы по идентификационным обозначениям), тип конструкции B₁₁ или B_{11BS} при оснащении устройством контроля отходящих газов, категория П_{2ELL3B/P} для систем отопления с использованием насосов отопительного контура и температурой в подающей магистрали до 110°C с допустимым рабочим давлением 4 бар по DIN 4751 и максимальным давлением бойлера 10 бар по DIN 4753.

Допущен для эксплуатации на территории Российской Федерации Разрешением Госгортехнадзора России № РРС 04-3883.



Газовый отопительный котел типа CNG
(Доп. оснащение - цоколь котла)



Газовый отопительный котел
типа CNG-CB
(Доп. оснащение - бойлер из высоко-
легированной стали)

Руководство по монтажу

Руководство по монтажу

- Для установки отопительного котла (отопительного котла с бойлером из высоколегированной стали), требуется ровное основание, способное выдерживать соответствующую нагрузку.

Внимание

- Отопительный котел разрешается устанавливать только в защищенных от замерзания помещениях.

При опасности замерзания находящегося в простом котла, необходимо слить воду из котла, бойлера и системы отопления.

Внимание

- Отопительный котел и бойлер из высоколегированной стали (если имеется) устанавливать горизонтально или с небольшим наклоном назад, чтобы обеспечить полное удаление воздуха (выправить котел с помощью опорных винтов).

Внимание

- Запрещается установка отопительного котла в помещениях с агрессивной средой, сильной запыленностью или высокой влажностью (мастерские, моечные, комнаты досуга и др.)



- Воздух, использующийся для процесса горения, не должен содержать галогенуглеводородов.




- Расстояние до стен или горючих материалов должно соответствовать предписаниям местных органов пожарной безопасности. Минимальное допустимое расстояние составляет 200 мм.

- Необходимо обеспечить подачу котлу свежего воздуха. Рекомендуется производить забор атмосферного воздуха.


- При установке котла рекомендуется предусмотреть достаточно места для дальнейшей чистки и техобслуживания.

Минимальные расстояния при установке



Транспортировка к месту установки

Для обеспечения более легкой транспортировки отопительного котла к месту установки, в качестве дополнительного оснащения поставляются транспортные ремни с карабинами.



Отверстия для крепления транспортных ремней

Внимание

Транспортировка котла разрешается только при использовании всех 4-х транспортных ремней!



Опубликовано на trc-smat.ru

Установка отопительного котла на опорных винтах или ножках (доп. оснащение)

Установка отопительного котла на цоколе (доп. оснащение)

Монтаж цоколя

Шестигранные винты M8x30 с гайками для крепления котла завинтить с лицевой стороны



На заводе-изготовителе отопительный котел укомплектовывается 4-мя опорными винтами.

- С помощью опорных винтов или ножек (доп. оснащение) установить котел горизонтально или с небольшим наклоном назад.

- Монтаж цоколя выполнить в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.

В инструкции по монтажу цоколя описывается последовательность его сборки с применением опорных винтов или, соответственно, ножек.

- Перед установкой отопительного котла на цоколе, полностью закрутить опорные винты, чтобы не повредить резьбу.

- Для крепления на цоколе, на котле предусмотрены специальные отверстия. Дополнительное крепление котла не требуется.

- Котел с опорными винтами установить на цоколе в горизонтальном или слегка наклонном назад положении.

- Выполнить сборку частей цоколя.

Внимание: Не перепутать лицевую и заднюю части!

Размеры см. таблицу!


Сначала монтируются лицевая и задняя части цоколя, затем - боковые.

Длина частей цоколя		Передняя часть/ Задняя часть	Боковая часть
CNG-10/17/23	мм	438	497
CNG-29/35	мм	554	497
CNG-48	мм	794	497


- С верхней стороны закрепить части цоколя винтами с плоской головкой (одеть шайбу и гайку) («А»).

- С нижней стороны закрепить части цоколя специальными винтами «В» (с внутренней и наружной резьбой) и гайками.

- Опорные винты или ножки (дополнительно оснащение) вкрутить в специальные винты и установить цоколь горизонтально.



Опорные винты



Опорные ножки
(доп. оснащение)


Установить котел на цоколь.

- Дополнительное крепление между котлом и цоколем не требуется.

Опубликовано TopClimat

Установка котла на цоколе

Установка котла



1 Лицевая обшивка

снять вперед.




2 Крышка обшивки

снять вверх.

3 Корпус устройства регулирования

установить фиксирующие лапки в специально предусмотренные отверстия на установочной консоли и до упора продвинуть вперед. Закрепить корпус устройства регулирования сзади слева и справа (в направлении сверху вниз) двумя винтами, поставляемыми в комплекте с устройством регулирования. Датчик котла отвести назад, вставить в погружную гильзу и закрепить предохранительной скобой. Кабель горелки провести вперед и подключить к автомату зажигания.



Установка котла на цоколе

Крышка обшивки (2) установить.

Лицевая обшивка (1) фасонные винты лицевой обшивки завести в пружинные скобки.




4 Наклейка

Знак экологической безопасности/DVGW приклеить на видном месте.


Декоративные элементы

1. Декоративный элемент сверху:



Установить пластмассовые зажимы  (4 шт., черные) в лицевую обшивку. Декоративный элемент с карманом для документов одеть на зажимы и до упора задвинуть.

2. Декоративный элемент снизу:





Установить пластмассовые зажимы  (4 шт., черные) в лицевую обшивку. Декоративный элемент одеть на зажимы и до упора задвинуть.


Монтаж бойлера

Монтаж бойлера

Вид Y




Монтаж бойлера из высоколегированной стали



- Опорные винты** установить.
- 2** **Теплоизоляция** проложить вокруг бойлера (соединить внахлест) и закрепить с помощью 3-х крепежных пружин.
- 3** **Теплоизоляция** проложить сзади поверх подводов и приложить к задней стенке.
- 4** **Теплоизоляция** приложить к лицевой части котла и закрепить с помощью 2-х крепежных пружин.
- 5** **Винты котла** M8x30 (2 шт.) установить снизу в предусмотренные отверстия (5) и закрутить гайки M8.
CNG 10-23 с внутренней резьбой для крепления
CNG 29-35 с внешней резьбой для крепления
Неиспользованные отверстия закрыть 2 заглушками, входящими в комплект поставки.
- 6** **Боковая обшивка** установить (слева и справа) в раму бойлера (вид Y)
- 8** **Крышка обшивки** установить и соединить боковой обшивкой 2-мя винтами.
- 9** **Пружинные скобки** (4 шт.) закрепить в предварительно пробитые отверстия (9) боковой обшивки (6+7).

1

Пружинные скобки




- 10** **Лицевая обшивка** фасонные винты лицевой обшивки завести в пружинные скобки.



- 11** **Наклейка** прикрепить на видном месте.

Декоративный элемент


1. Декоративный элемент:



Установить пластмассовые зажимы (4 шт., черные) в лицевую обшивку. Декоративный элемент одеть на зажимы и до упора задвинуть.

Установка котла на бойлере

Монтаж котла




12 Лицевая обшивка снять вперед.



Крышка обшивки Снять вверх.

Корпус устройства регулирования

установить фиксирующие лапки в специально предусмотренные отверстия на установочной консоли и до упора продвинуть вперед. Закрепить корпус устройства регулирования сзади слева и справа (в направлении сверху вниз) двумя винтами, поставляемыми в комплекте с устройством регулирования. Датчик котла отвести назад, вставить в погружную гильзу и закрепить предохранительной скобой. Кабель горелки со штекером провести вперед и подключить к автомату зажигания.



фиксирующие лапки

установочная консоль

завинтить

Опубликовано TopClimat

Установка котла на бойлере

13 Крышка обшивки

Лицевая обшивка

установить.

фасонные винты лицевой обшивки завести в пружинные скобки.




15 Наклейка

Знак экологической безопасности/DVGW приклеить на видимом месте.

Декоративные элементы


1. Декоративный элемент сверху:

12



Установить пластмассовые зажимы (4 шт., черные) в лицевую обшивку. Декоративный элемент с карманом для документов одеть на зажимы и до упора задвинуть.

2. Декоративный элемент снизу:



Установить пластмассовые зажимы (4 шт., черные) в лицевую обшивку. Декоративный элемент одеть на зажимы и до упора задвинуть.


Опубликовано TopClimat

Система соединений

Соединение котел-бойлер

Выполнить соединение между отопительным котлом и бойлером, согласно нижеприведенного рисунка.

Внимание: Прохождение воды через насос загрузки бойлера сверху вниз!



Соединение котел-система отопления

Подвод и отвод воды из системы отопления осуществляется через соответствующие выводы на отопительном котле. Выводы см. рисунок. Чтобы предотвратить сбои в системе циркуляции воды, за насосом отопительного контура необходимо установить обратный клапан.

Следует установить группу безопасности.


Запрещается перекрывать трубопровод между котлом и предохранительным клапаном!

Подключение системы отопления пола выполнить через 3-х или 4-х ходовой смеситель.

Внимание

Отопительный котел предназначен только для эксплуатации в системах, оснащенных насосами отопительного контура.

Рекомендация: Выполнить переоснащение систем отопления открытого типа на закрытый тип.



Подключение воды

Поскольку инородные примеси, находящиеся в воде во взвешенном состоянии, могут вызвать коррозию в трубопроводах системы отопления, рекомендуется установить фильтр в трубопроводе подачи холодной воды.

Подключение воды к котлу выполнить согласно DIN 1988 (см. схему). Для ограничения повышения давления, вызванного расширением воды в бойлере в процессе нагрева, к бойлеру необходимо подключить предохранительный клапан (с минимальным диаметром подключения DN 15), обеспечив к нему легкий доступ. Запрещается устанавливать какие-либо запорные устройства между предохранительным клапаном и бойлером.

Если подключение не соответствует вышеприведенной схеме, гарантия фирмы WOLF на поставленное оборудование аннулируется.

Диаметр продувочной трубы должен соответствовать выходному диаметру предохранительного клапана. Макс. допустимое число отводов (колен) на трубе - 2 шт. Макс. длина трубы - 2 м. При необходимости использования большего числа колен или трубы большей длины, следует выбрать продувочную трубу с большим внутренним диаметром. Запрещается использование более 3-х колен труб, а также трубы длиной более 4 м. Диаметр отводной трубы на выходе из сливной воронки должен быть в 2 раза больше входного диаметра предохранительного клапана.

На предохранительном клапане продувочной трубы, следует закрепить предупредительную табличку: „В процессе нагрева (в целях безопасности) из продувочной трубы возможен выход воды. Не закрывать!“

Фиксирующие винты, расположенные на лицевой стороне бойлера, следует подтягивать 1 раз в год (момент затяжки $33 \pm 2 \text{ Nm}$).

Заполнение и слив воды

Заполнение водой системы отопления

- Заполнять водой систему отопления и котел разрешается только при наличии установленного предохранительного клапана (давление срабатывания клапана макс. 3 бар).
- Для заполнения системы отопления подключить шланг подачи воды к крану заполнения и слива воды (не входит в комплект поставки).
- При эксплуатации отопительного котла с бойлером из высоколегированной стали фирмы WOLF, следует удалить воздух из нагревательного змеевика бойлера, при давлении в системе 0,5 бар и ниже, включив насос загрузки бойлера (приблизительно на 2 мин.)
- При заполнении водой системы отопления следует следить за показаниями давления на манометре группы безопасности.
- Проверить работоспособность предохранительного клапана.
- Удалить воздух из котла (напр. с помощью автоматического воздушного клапана).

Слив воды из системы отопления

- Выключить систему отопления и дать ей охладиться.
- Открыть кран слива воды на котле.
- Открыть воздушные клапаны на радиаторах.
- Выполнить отвод воды из системы отопления.

Слив воды из нагревательного змеевика бойлера

- Выключить циркуляционный насос, дать бойлеру охладиться.
- Открыть кран слива воды на отопительном котле.
- Открыть воздушные клапаны на радиаторах.
- Отсоединить арматуру на входе и выходе змеевика.
- Слить воду. Остаточную воду в змеевике продуть сжатым воздухом.

Слив воды из бойлера




- Выключить циркуляционный насос, подождать, пока бойлер охладиться.
- Закрыть запорный клапан на трубопроводе подачи холодной воды.
- Открыть кран для слива воды бойлера и кран горячей воды в здании.
- Отвести воду из бойлера.

Устройство повышения температуры обратной воды

Внимание

При эксплуатации систем отопления с большим расходом воды (более 20 л на 1 кВт мощности котла), дополнительно необходимо устройство повышения температуры обратной воды до 30°C.

Гидравлическое сопротивление сети



Подключение газа и трубы отходящих газов

Подключение газа



- Мероприятия, описанные в данном разделе, относятся исключительно к газовым отопительным котлам. Описывается лишь часть работ, предусмотренных условиями TRGI.
- Прокладку газовой магистрали, а также ее подключение к газовому котлу разрешается выполнять только специалистам, имеющим соответствующее лицензии на выполнение таких видов работ.
- Перед подключением отопительного котла, следует прочистить систему отопления и газопровод от возможных загрязнений, особенно при монтаже в старых системах отопления.
- К разьему для подвода газа на котле подключить запорный кран, оснащенный термическим запорным устройством (ТАЕ).

Внимание

- Перед вводом в эксплуатацию котла, проверить на герметичность места соединений и подключений в системе подачи газа.
- Испытание на герметичность газопроводов проводить без отопительного котла; контрольное давление не пропускать через газовую арматуру!


Внимание:

Испытания на герметичность на арматуре атмосферной горелки разрешается производить только при максимальном давлении газа 150 мбар.


Ввод в эксплуатацию котла разрешается только при обеспечении номинального давления газа на входе.

Подключение трубы отходящих газов

- Поперечное сечение трубы отходящих газов должно соответствовать диаметру патрубка на устройстве защиты потока.
- Уменьшение диаметра трубы отходящих газов допустимо при гарантии обеспечения нормального режима работы котла в соответствии с DIN 4705.
- Наличие наклонного участка трубы отходящих газов обеспечивает лучший отвод отходящих газов.
- Тяга в дымовой трубе, измеренная на расстоянии, равном двухкратному диаметру трубы отходящих газов, после устройства защиты потока, должна быть больше 0,03 мбар, но не более 0,1 мбар. Если показатель тяги больше 0,1 мбар - рекомендуется установить дополнительную систему вентиляции.



Подключение питания



Внимание: Запрещена прокладка кабелей датчиков рядом с 230В кабелями питания.

Указание

При подключении насоса (насосов) отопительного контура и насоса (насосов) загрузки бойлера следует установить предохранитель.

Указание

При первом вводе в эксплуатацию системы отопления, на дисплее устройства регулирования с учетом погодных условий недействующие (неподключенные) датчики высвечиваются как неисправные.

Устранение такого сигнала о неисправности см. руководство по эксплуатации устройства регулирования.




При эксплуатации отопительных котлов фирмы WOLF с устройствами регулирования других фирм-производителей, или каких-либо технических изменениях на поставленных устройствах регулирования, гарантия на оборудование фирмы WOLF утрачивает свою силу.

Комбинированный газовый клапан

Комбинированный газовый клапан

На заводе-изготовителе устанавливаются комбинированные газовые клапаны следующих типов:



- 1 Штуцер для измерения давления и удаления воздуха.
- 2 Регулировочный винт давления газа: (У CNG-48 под крышкой)

Регулировки, выполненные на заводе-изготовителе

При поставке с завода-изготовителя, газовый котел стандартно оснащен для эксплуатации природным газом $E 15,0 (W_s = 40,7-54,7 \text{ МДж/м}^3 = 11,3-15,2 \text{ кВтч/м}^3)$.

При необходимости эксплуатации котла с другими видами газа, напр. с природным газом $LL 12,4 (W_s = 34,2-44,6 \text{ МДж/м}^3 = 9,5-12,4 \text{ кВтч/м}^3)$ или сжиженным газом бутаном/пропаном $(W_s = 72,9-87,3 \text{ МДж/м}^3 = 20,3-24,3 \text{ кВтч/м}^3)$ необходимо выполнить переоснащение котла, используя комплекты для переоснащения на другие виды газа фирмы WOLF.

Работы перед вводом котла в эксплуатацию



Все регулировки и первый ввод в эксплуатацию котла разрешается производить только специалистам, имеющим соответствующие лицензии.

1. Выяснить на предприятии газоснабжения вид газового топлива, индекс Вобба W_s и показатель теплоты сгорания H_i и сравнить эти сведения с данными на типовой табличке котла.
При необходимости переоснащения котла для эксплуатации с другим видом газа, см. данную инструкцию.
2. Вывести отопительный котел из рабочего режима. Открыть запорный кран подачи газа.
3. Подключить манометр с U-образной насадкой к измерит. штуцеру 1.
4. Запустить котел в эксплуатацию (см. инструкцию по эксплуатации).
5. Считать давление подключения на манометре.

Давление газа на входе в котел	Действия
выше 25 мбар	Ввод в эксплуатацию запрещен, уведомить ПГС
20 мбар	Нормальное значение
18 - 20 мбар	Допустим только временный режим; уведомить ПГС
ниже 18 мбар	Ввод в эксплуатацию запрещен, уведомить ПГС



ПГС = предприятие газоснабжения

При использовании сжиженного газа, давление газа на входе в котел должно составлять 43 - 57 мбар.



6. Выключить котел. Закрыть газовый запорный кран.
7. Снять манометр с U-образной насадкой и **плотно закрыть измерительный штуцер**. Открыть запорный кран. Проверить герметичность измерительного штуцера.

Опубликовано на торгсигат

Переоснащение котла для эксплуатации с другими видами газа

Указание: К переоснащению котла для эксплуатации с другим видом газа допускается только квалифицированный персонал, использующий комплекты для переоснащения котла фирмы WOLF. Перед установкой таких комплектов следует сравнить их характеристики с характеристиками сопел в таблице.

Переоснащение котла с природного газа Е на природный газ LL

1. Выключить котел.
2. Закрыть запорный кран на газопроводе.
3. Заменить сопла основной горелки.
4. Снова включить котел и проверить на герметичность все места соединений.
5. Установить расход природного газа LL 12,4 в зависимости от давления газа, необходимого на выходе сопел горелки.
6. Приклеить наклейку с соответствующими данными по установленному типу газа на типовую табличку.

Переоснащение котла для эксплуатации с природным газом Е выполнить в обратной последовательности.

Переоснащение котла с природного газа на сжиженный газ бутан/пропан

1. Выключить котел.
2. Закрыть запорный кран на газопроводе.
3. Заменить сопла основной горелки.
4. Снять газопровод зажигания. Заменить сопло запальной горелки. Установить новый газопровод зажигания. (Необходимо соблюдать инструкции по монтажу комплектов переоснащения)
5. Снова включить котел и проверить места соединений на герметичность.
6. Установить расход сжиженного газа бутана/пропана в зависимости от давления газа, необходимого на выходе сопел горелки.
7. Приклеить наклейку с соответствующими данными по установленному типу газа на типовую табличку.

Переоснащение котла для эксплуатации с природным газом выполнить в обратной последовательности.


Число и размер сопел

		Газовые сопла для отопительных котлов CNG / CNG-CB						
Вид газа		Сопла	10	17	23	29	35	48
Природный газ Е 15,0	Сопла основной горелки	Число	1	2	3	4	5	7
		№	240	235	230	230	225	230
		Ø мм	2,40	2,35	2,30	2,30	2,25	2,30
	Сопла запальной горелки	Число	1	1	1	1	1	1
		№	45	45	45	45	45	45
		Ø мм	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Природный газ LL 12,4	Сопла основной горелки	Число	1	2	3	4	5	7
		№	285	280	280	280	280	280
		Ø мм	2,85	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
	Сопла запальной горелки	Число	1	1	1	1	1	1
		№	45	45	45	45	45	45
		Ø мм	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Сжиженный газ бутан/пропан	Сопла основной горелки	Число	1	2	3	4	5	7
		№	145	140	140	140	140	140
		Ø мм	1,45	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	Сопла запальной горелки	Число	1	1	1	1	1	1
		№	24	24	24	24	24	24
		Ø мм	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
		Публиковано TopClimat						

Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию (см. руководство по эксплуатации)

Регулировка расхода газа в зависимости от давления газа на соплах



1. Выключить котел.
2. Снять резьбовую заглушку на измерительном штуцере коллектора и подключить к штуцеру манометр с U-образной насадкой.
3. Определить давление газа на соплах в соответствии с таблицей расхода газа.
4. Включить котел.
5. Для повышения давления газа на соплах повернуть по часовой стрелке регулировочный винт (2) на комбинированном газовом клапане. Для снижения давления - повернуть регулировочный винт (2) против часовой стрелки. (на CNG-48 под крышкой).
6. Выключить котел.
7. Снять манометр с U-образной насадкой и снова плотно закрыть измерительный штуцер резьбовой заглушкой. Открыть запорный кран. Проверить герметичность измерительного штуцера.



Давление газа на соплах для регулировки расхода газа

Газ. котел CNG / CNG-CB	Ном. тепл. мощность [кВт]	Ном. тепл. нагрузка [кВт]	Давление газа на соплах [мбар]		
			Газ ¹ Е 15,0 W _s =51,2 МДж/м ³ (=14,2 кВтч/м ³)	Газ ¹ LL 12,4 W _s =42,3 МДж/м ³ (=11,6 кВтч/м ³)	Газ ² бутан/пропан W _s =87,3 МДж/м ³ (=24,3 кВтч/м ³)
10	8,6	9,5	17,2	11,9	39,6
17	16,3	17,9	16,0	11,5	38,1
23	22,8	25,0	15,3	10,0	33,6
29	29,1	32,0	14,5	9,5	29,5
35	34,9	38,9	14,2	8,9	28,1
48	48,7	53,5	13,1	9,1	28,8

Газ¹ = природный газ



Газ² = сжиженный газ

Технические характеристики и габаритные размеры

Газовый отопит. котел типа CNG		-10	-17	-23	-29	-35	-48
Мощность ¹⁾	кВт	8,6	16,3	22,8	29,1	34,9	48,7
Нагрузка ¹⁾	кВт	9,5	17,9	25,0	32,0	38,4	53,5
Внутр. диам. трубы отходящих газов	мм	111	111	131	131	151	181
Подключение газа (наружн. резьба)	R	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Отвод воды из котла (наружн. резьба)	G	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Подвод воды к котлу (наружн. резьба)	G	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Объем воды в котле	л	5,8	7,8	9,8	11,8	13,8	17,8
Макс. доп. темп. в подающей линии ²⁾	°C	110	110	110	110	110	110
Макс. избыт. давление котла (PMS)	бар	4	4	4	4	4	4
Гидравл. сопротивление сети ³⁾	мбар	3	5	9	13	20	11
Число секций		2	3	4	5	6	8
Номинальный расход газа							
Природн. газ E (H _i =34,0 МДж/м ³)	м ³ /час	1,01	1,90	2,65	3,39	4,07	5,66
Природн. газ LL (H _i =29,3 МДж/м ³)	м ³ /час	1,18	2,20	3,07	3,93	4,72	6,57
Сжиж. газ пропан (H _i =45,6 МДж/кг)	кг/час	0,75	1,41	1,97	2,53	3,03	4,22
Подключаемое давление газа							
Природный газ E и LL	мбар	20	20	20	20	20	20
Сжиж. газ бутан и пропан	мбар	50	50	50	50	50	50
Необходимый напор котла	Па	3	3	3	3	3	3
Температура отходящих газов ⁴⁾	°C	73	112	102	123	110	109
Массовый поток отх. газов ⁴⁾	г/сек	11	13	20	20	28	41
для природн. газа E при CO ₂ ⁴⁾	%	3,3	5,4	4,9	6,4	5,5	5,2
Вес котла	кг	92	106	129	155	172	234
Подключение питания	230 В / 50 Гц / 10 А						
Потребл. мощность (общая, без насосов)	15 ВА						
Потребл. мощн. (устр. реглир. и доп. оснащ.)	5 ВА						
Подключение моторасмесителя	230В, 50Гц, время выбега исполнит. эл-та 4-7 мин.						
Предохранитель устр-ва регулирования (макс. расход электроэнергии)	М 6,3 А						
Класс по NO _x	5						
Обозначение допуска конструкции	02-223-435X						
Идентификационный номер CE	CE-0085BL0435						

- 1) Отопительный котел предусмотрен для эксплуатации с сжиженным газом бутаном. При эксплуатации котла с чистым пропаном показатели мощности и нагрузки на 12 % ниже.
- 2) Защитный ограничитель температуры переключаемый: 110 / 100°C
- 3) При номинальной мощности и ΔT=20K
- 4) Показатели установленной мощности котла замеры на выходе из устройства защиты потока.

Технические характеристики и габаритные размеры



Газовый отопит. котел типа CNG			-10	-17	-23	-29	-35	-48
Высота котла	A	мм	835	835	835	835	835	835
Ширина котла	B	мм	544	544	544	660	660	900
Длина с устр. защиты потока	C	мм	860	860	860	860	860	900
Высота цоколя	D	мм	280	280	280	280	280	280
Общ. высота с устр. регулир.	E	мм	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Подвод обр. воды к котлу	F	мм	515	515	515	515	515	515
Подключение газа	G	мм	645	645	645	645	645	675
Отвод воды из котла	H	мм	820	820	820	820	820	820
Подкл. трубы отходящих газов	J	мм	1025	1025	1025	1025	1025	1025

Учесть высоту опорных винтов/ножек 20мм ±10мм!



Технические характеристики и габаритные размеры

Газовый отопит. котел типа	CNG-CB	-17/155	-23/155	-29/200	-35/200
Мощность ¹⁾	кВт	16,3	22,8	29,1	34,9
Нагрузка ¹⁾	кВт	17,9	25,0	32,0	38,4
Внутр. диам. трубы отходящих газов	мм	111	131	131	151
Подключение газа (наружн. резьба)	R	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Отвод воды из котла (наружн. резьба)	G	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Подвод воды к котлу (наружн. резьба)	G	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Объем воды в котле	л	7,8	9,8	11,8	13,8
Макс. доп. темп. в подающей линии ²⁾	°C	110	110	110	110
Макс. избыт. давление котла (PMS)	бар	4	4	4	4
Гидравл. сопротивление сети ³⁾	мбар	5	9	13	20
Число секций		3	4	5	6
Номинальный расход газа					
Природн. газ E (H _i =34,0 МДж/м³)	м³/час	1,90	2,65	3,39	4,07
Природн. газ LL (H _i =29,3 МДж/м³)	м³/час	2,20	3,07	3,93	4,72
Сж. газ бутан (H _i =46,3 МДж/кг)	кг/час	1,41	1,97	2,53	3,03
Подключаемое давление газа					
Природный газ E и LL	мбар	20	20	20	20
Сжиженный газ бутан и пропан	мбар	50	50	50	50
Необходимый напор котла	Па	3	3	3	3
Температура отходящих газов ⁴⁾	°C	112	102	123	110
Массовый поток отх. газов ⁴⁾	г/сек	13	20	20	28
для природн. газа E при CO ₂ ⁴⁾	%	5,4	4,9	6,4	5,5
Бойлер из высоколегир. стали	155 л	X	X	-	-
	200 л	-	-	X	X
Вес	котел кг	106	129	155	172
	бойлер 155 л кг	66	66	-	-
	бойлер 200 л кг	-	-	83	83
Подключение питания		230 В / 50 Гц / 10 А			
Потребл. мощность (общая, без насосов)		15 ВА			
Потребл. мощн. (устр. реглир. и доп. оснащ.)		5 ВА			
Подключение моторасмесителя		230В, 50Гц, время выбега исполнит. эл-та 4-7 мин.			
Предохранитель устр.-ва регулирования (макс. расход электроэнергии)		М 6,3 А			
Класс по NO _x		5			
Обозначение допуска конструкции		02-223-435X			
Идентификационный номер CE		CE-0085BL0435			

- 1) Отопительный котел предусмотрен для эксплуатации с сжиженным газом бутаном. При эксплуатации котла с чистым пропаном показатели мощности и нагрузки на 12 % ниже.
- 2) Защитный ограничитель температуры переключаемый: 110 / 100°C
- 3) При номинальной мощности и ΔT=20K
- 4) Показатели установленной мощности котла замерены на выходе из устройства защиты потока.

Опубликовано TopClimat

Технические характеристики и габаритные размеры



Газовый отопит. котел типа CNG-CB		-17/155	-23/155	-29/200	-35/200
Высота котла	A мм	835	835	835	835
Ширина котла	B мм	660	660	660	660
Длина бойлера* 155 л	C мм	987	987	-	-
Длина бойлера* 200 л	C мм	-	-	1262	1262
Высота бойлера	D мм	625	625	625	625
Общ. высота с устр. регулир.	E мм	1625	1625	1625	1625
Подвод обр. воды к котлу	F мм	860	860	860	860
Подключение газа	G мм	990	990	990	990
Отвод воды из котла	H мм	1165	1165	1165	1165
Подкл. трубы отходящих газов	J мм	1350	1350	1350	1350
Подвод холодной воды	K мм	90	90	90	90
Циркуляция	L мм	412	412	412	412
Подключение воды для ГВС	M мм	534	534	534	534

* бойлер из высоколегированной стали

Учесть высоту опорных винтов/ножек 20мм ±10мм!

Техобслуживание

Техобслуживание

Для обеспечения надежной и экономичной работы системы отопления, необходимо один раз в год проводить ревизию и чистку котла. К проведению таких работ допускается только специалист сервисной службы. При чистке помещения котельной отопительный котел следует выключить.


Фирма WOLF рекомендует заключить договор на техобслуживание.

Чистка котла


Автомат зажигания



Резбовое соединение комбинир. газового клапана



Гайки платы горелки



Винты окна для техобслуживания



Почистить камеру сгорания

- Чистку отопительного котла выполнять регулярно: не реже одного раза после каждого отопительного сезона.
- Выключить котел, закрыть запорный кран на газопроводе, выключить аварийный выключатель системы отопления.

Демонтаж горелки:

- Отсоединить штекер горелки от автомата зажигания.
- Снять с консоли устройства регулирования автомат зажигания.

- Открутить винты комбинированного газового клапана.
- Снять гайки платы горелки.
- Вытащить горелку.
- Почистить горелку мягкой щеткой или промыть в мыльном растворе, а затем продуть сжатым воздухом.
- Продуть сжатым воздухом сопла основной и запальной горелки.

- Снять крышку обшивки, вытащить теплоизоляцию, снять (отвинтить) крышку окна для техобслуживания.

- Почистить дымоходы (при демонтированной горелке) с помощью щетки, входящей в комплект поставки или с помощью специальных химических средств.

- Удалить отложения в камере сгорания.
- Снова собрать котел.
- Проверить герметичность подключения подачи газа.
- Запустить котел и проверить его работоспособность.
- Проверить установленное давление газа на соплах.

Опубликовано TopClimat

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Способ устранения
Отопительный котел не запускается в эксплуатацию	Отсутствует напряжение питания	Проверить предохранитель, электрические контакты, положение выключателя устройства регулирования и аварийного выключателя системы отопления
	Слишком высокая температура воды в котле	Подождать до понижения температуры воды в котле Установить более высокое значение максимальной температуры воды котла. Нажать кнопку деблокирования защитного ограничителя температуры.
	Слишком низкое давление газа	Проверить давление газа.
	Отключение произведено защитным ограничителем температуры	Деблокировать защитный, ограничитель температуры на устройстве регулирования. При повторном срабатывании защитного ограничителя - обратиться в сервисную службу.
Автомат зажигания переключается в режим неисправности		Деблокирование: нажать кнопку деблокирования на автомате зажигания на 3 сек.
	Отсутствует газ Воздух в газопроводе (напр. при первом вводе в эксплуатацию)	Выпустить воздух, нажать кнопку деблокирования на автомате зажигания на 3 сек., чтобы повторить поджиг.
	Перепутана фаза и "0"	Поменять местами фазу (L) и "0" (N)
	Отсутствует запальная искра	Проверить положение электрода розжига. Проверить наличие микротрещин на электроде розжига. В случае необходимости заменить электрод. Не исправен автомат зажигания - заменить.
	Неисправен газовый комбинированный клапан	Проверить магнитные катушки на клапане на проводимость (примерно 890 Ом) с помощью комбинированного электронизмерительного прибора или пробника. Проверить плотно ли подсоединены оба штекера кабеля подключения. (Измерение напряжения на выходах клапана не позволяет сделать какие-либо заключения из-за внутреннего контроля контактов)
	Слишком мал ионизационный ток	Проверить положение ионизационного датчика пламени. С помощью микроамперметра измерить ионизационный ток между автоматом зажигания и проводом с датчиком (>1µA). Для этого отсоединить кабель от ионизационного датчика пламени. Воздух в газопроводе запальной горелки - выпустить воздух из газопровода.
	Засорилась запальная горелка	Демонтировать и почистить запальную горелку (щели для притока воздуха, сопла и ионизационный датчик)
Не работает насос отопительного контура	Включен летний режим системы отопления	Переключить систему отопления на зимний режим (отопление)
	Заблокирован насос отопительного контура	Повернуть вал насоса отверткой.
	Неисправен насос отопительного контура	Заменить насос.
Не работает насос загрузки бойлера	Неисправен датчик бойлера	Проверить датчик бойлера и в случае необходимости заменить.
	Блокирован насос загрузки бойлера	Повернуть вал насоса отверткой.
	Неисправен насос загрузки бойлера	Заменить насос загрузки бойлера

Одобрено TopClimat